Dane produktu
Charakterystyki

VZ4
Moduł przelotowy pola głównego TeSys VARIO 80A



Główne

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	VZ
Typ produktu lub komponentu	Additional pole
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Opis biegunów	1P
Typ i budowa styków	1 NO
Zgodność produktu	V4
Zgodność gamy	TeSys VARIO switch disconnector
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Funkcja izolacyjna	Tak

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Lewy Prawy
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	80 A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	63 A
Trwałość mechaniczna	30000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl DC-1...5 100000 cykl AC-21
Przyłącza - zaciski	Obwód mocy : zaciski śrubowe przewód 16 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową Obwód mocy : zaciski śrubowe przewód 25 mm² - sztywność kabla: stały
Moment dokręcania	Obwód mocy: 4 N.m - wł zaciski śrubowe
Wysokość	83 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	46 mm
Masa produktu	0.1 kg

Środowisko

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	CSA GL UL
działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodny z IEC 60529
odporność mechaniczna	Wibracje 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Wstrząsy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
odpornośc ogniowa	960 °C zgodny z IEC 60695-2-1

Contractual warranty

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Okres	18 miesięcy